



TEST REPORT

No.: HDAN1901037076SR-02
Fecha: Feb.22,2019
Página: 1 of 2

CLIENTE: SIGNO VIAL
DIRECCIÓN: Calle Alcanfores 142. Of. 301. Miraflores

Nombre de la muestra: Baldosa Podotáctil
Especificaciones del producto: DH-TPT-3,4
Toda la información y muestra fue enviada y confirmada por el cliente.

No. Ref. : HDAN1901037076SR-02

Fecha de Llegada: Enero 30, 2019
Fecha de inicio de la prueba: Enero 30, 2019
Fecha final de la prueba: Feb 22, 2019
Resultados de la prueba: Para obtener más detalles, consulte la(s) siguiente(s) página(s)

(A menos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este informe de prueba se refieren únicamente a las muestras analizadas.)

Firmado por

Standards Technical



TEST REPORT

No.: HDAN1901037076SR-02
 Fecha: Feb.22,2019
 Página: 2 of 2

RESUMEN DE LOS RESULTADOS

No. Elemento de prueba	Método de prueba	Resultado
1. Fuerza flexible	ASTM D 790	38.5 MPa
2. Fuera de tensión	ASTM D 638-14	17.4 MPa
3. Absorción de agua	ASTM C 501	17.4 MPa
4. Resistencia a la abrasión	ASTM C 501-84	See result
5. Fuera compresiva	ASTM D 695	74.4 MPa
6. Resistencia al desliamiento	ASTM C 1028	0.96 Dry / 0.85 Wet
7. Congelar/ Descongelar/ Calentar	ASTM C 1026	Sin agrietamiento, desintegración o descascarado
8. Expansión térmica	ASTM C 372-94	

Nota: Pase: cumple con los requisitos
 Fallido: no cumple con los requisitos
 /: No se aplica a la sentencia

